

Quadro	Posizione	n. punti luce	n. apparecchi	POTENZA PUNTI LUCE	presenza regolatore	Intervento	Nuova potenza complessiva(senza interventi sui p.ti luce)	Inseriment o regolatore	Intervento sulla parte di potenza
Q01	V. CADORE MARE	61	67	8210	no	mantenere	8210	si	Rifacimento
Q02	V. GIULIO CESARE, 31	68	71	8270	no	mantenere	8270	si	Rifacimento
Q03	V. TRIPOLI	107	120	16190	no	mantenere	16190	si	Rifacimento
Q04	V. XXX OTTOBRE	54	56	6960	si	mantenere + Q18	7860	rivedere	Rifacimento
Q05	V. DON MINZONI	162	193	17060	no	mantenere+Q14+Q20	20360	si	Rifacimento
Q06	V. VITTORIO VENETO (S.P.41)	32	32	3200	no	mantenere	3200	si	Rifacimento
Q07	V. ANCILLOTTO	18	18	1800	no	mantenere	1800	si	Rifacimento
Q08	V. ROMA (S.P. 44)	72	76	10275	no	mantenere+Q15+Q17	12800	si	Rifacimento
Q09	V. DEL ZOTTO	128	132	14830	si	mantenere	14830	già	Adeguamento
Q10	V. FARMACIA	95	96	10575	no	mantenere	10575	si	Rifacimento
Q11	V. MAZZINI	9	9	900	no	mantenere	900	No	Rifacimento
Q12	V. ANCILLOTTO	5	5	500	no	mantenere	500	No	Rifacimento
Q13	V. DEL LAVORO	33	35	5250	no	mantenere+Q16	8400	si	Rifacimento
Q14	P.ZZA CHIESA NUOVA	8	8	1050	no	accorpato nel Q5	0	-	-
Q15	VIA CALLE	3	3	300	no	accorpato nel Q8	0	-	-
Q16	V. DEL LAVORO	21	21	3150	no	accorpato nel Q13	0	-	-
Q17	V. DE AMICIS	19	19	2225	no	accorpato nel Q8	0	-	-
Q18	V. CAMPO CERVARO	9	9	900	no	accorpato nel Q4	0	-	-
Q19	V. MOLINO DI SOPRA	21	21	2100	no	mantenere	2100	si	Rifacimento
Q20	V. BORSELLINO	18	18	2250	no	accorpato nel Q5	0	-	-
Q21	V. PREMUDA SUPERMERCATO	37	43	4550	no	mantenere	4550	si	Rifacimento
Q22	V. BARACCHE	28	28	2800	si	mantenere	2800	già	ok
totale complessivo		1008	1080	123345			123345		